Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Platforma schodowa – 1 szt.

L.p	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis minimalnych wymagań
1	Zastosowanie	Platforma przyschodowa do transportu osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich przeznaczona wewnątrz budynku.
2	Wyposażenie platformy	• Panel dyspozycji z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu platformy. • Awaryjny przycisk STOP. • Awaryjne ręczne uwalnianie. • Ogranicznik prędkości i chwytacze. • Obwód bezpieczeństwa zabezpieczający w trakcie pracy urządzenia. • System zabezpieczający przed zakleszczeniem czy zgnieceniu przypadkowych przedmiotów
3	Sterowanie	Kaseta wezwań z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu na dolnymi i górnym przystanku.
4	Składanie/rozkładanie	Automatyczne niezależnie pracujace
5	Rodzaj toru jazdy	Krzywoliniowy 1 bieg 9 stopni o wys. 14,5 cm i szerokosci 31,5 cm, półpiętro 242 cm, II bieg schodow 8 stopni o wysokosci 14,5 cm i szerokości 31,5 cm
6	Długość toru jazdy	Ok 820 cm.
7	Prędkość jazdy	Min.6 m/min z miękkim startem
8	Ilość przystanków	2 – górny i dolny poziom
9	Udźwig	min. 250 kg
10	Wymiary podestu platformy	min. 800 mm x 700 mm
11	Sposób montażu platformy	Na słupkach do stopni
12	Szyna	Stal malowana proszkowo lub stal nierdzewna
13	Zasilanie	Jednofazowe, 230 V
14	Najazd na platformę	Boczny (2 rampy najazdu)
15	Ramiona zabezpieczające	Ramiona zabezpieczające automatyczne, niezależnie pracujące
16	Zgodność urządzenia	Zgodność z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE – znak CE
17	Gwarancja	min. 24 miesięcy